



MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-05-22

ZP.272.4.3.2014

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w Trzemesznie”.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Czy dopuszczalna jest zamiana korpusu przepompowni z betonowego np. PE .Proszę o podanie parametrów i wyposażenia skrzynki sterowniczej przepompowni przydomowej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę korpusu przepompowni z betonowego na PE. W odniesieniu do parametrów i wyposażenia skrzynki sterowniczej informuję, że rozdzielnia technologiczna (skrzynka) przepompowni przydomowej jest produktem fabrycznym dostosowanym do danego rodzaju pomp, w związku z tym Wykonawca jest zobligowany do dostosowania danego rodzaju skrzynki do pompy, zgodnie z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński