



GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-10-08

ZP.271.16.2.2014

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów”**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Rura drenarska PEHD o średnicy 600mm nie występuje. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rury PP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury PP.

Pytanie 2:

W poz. 9 etap I mowa jest o destrukcie. Czy Zamawiający posiada ten materiał? Jeżeli nie to czy zamiennie można zastosować kruszywo łamane?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem destruktu winien dostarczyć Wykonawca, tak jak wszystkie inne materiały. Zamawiający nie wyraża zgody na zamiennie zastosowanie kruszywa łamanego.

Powyższe wyjaśnienia są dla Wykonawców obowiązujące z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.

z up. BURMISTRZA

Tomasz Gorczycki
Sekretarz Gminy